

SPAZIO NATTA

DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

È uno spazio annesso al palazzo che divenne residenza della famiglia Natta negli anni del suo massimo splendore, tra i secoli XVI e XVII, quando la famiglia ricoprì varie cariche amministrative a Como. Dopo anni come sede degli uffici comunali, lo Spazio Natta è stato riconvertito a luogo per esposizioni e mostre temporanee.

All'immobile si accede tramite strada pubblica denominata Via Natta, attraverso cancello carraio. Trattasi di spazi espositivi/sale di lettura aperti al pubblico, sviluppati su un unico piano, di superficie complessiva non superiore a 400 mq. posti alla stessa quota del piano di riferimento esterno della pubblica via.

I locali dell'attività sono inseriti all'interno di complesso edilizio di diverse proprietà e destinazioni d'uso in ambito civile, hanno accesso indipendente da corte a cielo libero e non presentano comunicazioni interne con il resto del complesso immobiliare.

In particolare, l'attività è composta da due sale con annessi locali accessori adibiti a servizi igienici e a ripostiglio.

Sul retro dell'edificio è presente piccolo cortiletto a cielo libero accessibile esclusivamente dai locali dell'attività.

L'edificio è realizzato con murature portanti in mattoni e pietra intonacati, solai in parte realizzati con struttura in legno (spazio espositivo/sala lettura 1) e in parte con struttura a volte (mattoni intonacati) sorrette da colonne in pietra (spazio espositivo/sala di lettura 2).

I pavimenti interni sono realizzati con piastrelle in ceramica. Le porte interne e i serramenti sono in parte in legno e in parte in metallo.

I locali sono dotati di porte e finestre disposte sul perimetro dell'immobile di dimensioni idonee a garantire la corretta areazione naturale. Attualmente il complesso è utilizzato come sale espositive e mostre.

L'intero edificio è sottoposto a vincolo monumentale.

CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO

All'interno dell'attività (nel disimpegno dei locali di servizio) è presente una caldaia murale, alimentata a gas metano, utilizzata per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

Gli impianti elettrici e l'illuminazione di emergenza sono conformi alle normative vigenti. All'esterno dell'edificio, in luogo protetto e sicuramente accessibile, è stato installato un interruttore elettrico generale atto a togliere completamente tensione agli impianti elettrici.

L'impianto è stato progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica con particolare riferimento alla norma UNI 9795.

All'interno dei locali dell'attività sono stati installati estintori portatili del tipo approvato dal Ministero dell'Interno, in posizione facilmente accessibile e visibile, distribuiti in modo uniforme all'interno delle aree da proteggere.

Lo spazio è dotato di n. 1 bagno accessibile ai disabili ad uso esclusivo degli organizzatori dell'evento.

PRESCRIZIONI

Si rimanda al piano di emergenza depositato agli atti d'ufficio.
Tale documento deve essere compilato a carico degli organizzatori.

PERSONALE DI GUARDIANIA

Quando lo spazio espositivo è aperto deve essere assicurata la presenza continuativa di addetti del servizio antincendio in modo da poter attuare in ogni momento le azioni previste in emergenza.

Il soggetto organizzatore deve garantire la presenza di 2 addetti antincendio con formazione di Livello 2.

